



## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РАБОТА В ЕС

DOP-PL-01

- |     |   |  |
|-----|---|--|
| 1.  | Уникални кодове за идентификация на продукт | PL1000   |
| 2.  | Въведете числата:                           | Системи за пожароизвестяване и пожароизвестяване, инсталирани в и около сгради |
| 3.  | Производител:                               | Honeywell Life Safety Iberia<br>C/Pau Vila 15-19 – 08911 – Badalona - Spain    |
| 4.  | Орган за проектиране:                       | Honeywell Life Safety Iberia<br>C/Pau Vila 15-19 – 08911 – Badalona - Spain    |
| 5.  | Търговска компания:                         | Не е приложимо   |
| 6.  | Оценяваща система:                          | Система 1  |
| 7a. | Хармонизиран стандарт                       | EN 54-2: 1997+A1:2006, EN 54-4:1997 + A2: 2006                                 |
|     | Нотифициран орган/ ргани:                   | 0370 - 0370-CPR-6489   |
| 7b. | Европейски документ за оценяване:           | Не е приложимо   |
|     | Европейска техническа оценка                | Не е приложимо   |
|     | Орган за техническа оценка                  | Не е приложимо   |
|     | Нотифициран орган/органи                    | 0370   |
| 8.  | Декларирани експлоатационни показатели:     |  |

EN 54-2: Пожароизвестителни системи – Устройства за управление и индикация		
Клауза	Описание	Мощност
4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14 4, 5, 7 7.1, 7.7, 7.11, 7.12 15.4	Надеждна експлоатация (стандартно)  Експлоатационни показатели в случай на пожар Забавяне на реакцията (време за реакция при пожар) Дълготрайност на надеждната експлоатация	Отговаря  Отговаря Отговаря Отговаря
15.6, 15.7, 15.15 15.8 - 15.13 15.5, 15.14	Температурна устойчивост Устойчивост на вибрации Електрическа стабилност Устойчивост на влажност на въздуха	Отговаря Отговаря Отговаря

EN 54-4: Пожароизвестителни системи – Токозахранващи устройства		
Клауза	Описание	Мощност
4,5,6,7,8 4, 5, 6 9.5	Надеждна експлоатация (стандартно) Мощност на енергозахранването Дълготрайност на надеждната експлоатация Температурна устойчивост	Отговаря Отговаря Отговаря
9,7, 9,8, 9,15	Дълготрайност на надеждната експлоатация Устойчивост на вибрации	Отговаря
9.9 - 9.13	Дълготрайност на надеждната експлоатация Електрическа стабилност	Отговаря
9.6, 9.14	Дълготрайност на надеждната експлоатация Устойчивост на влажност на въздуха	Отговаря

8. Подходяща техническа документация и/или специфична техническа документация      Не е приложимо

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Име и функция: Chauhan Kishore - Регулаторна

В: UK

На среща: 14/12/2022

Подпис: